



Omistaja	Puhelinnumero	Kiinteistötunnus	Lupanumero
Rakennuspaikan osoite		<i>VASTAAVA TYÖNJOHTAJA VASTAA SIITÄ, ETTÄ TÄMÄ ASIAKIRJA TULEE ASIANMUKAISESTI TÄYTETTYÄ JA LUOVUTTAA SEN LOPPUKATSELMUKSESSA RAKENNUSTARKASTAJALLE. TARKASTUSLISTA ON RAKENNUSKOHTAINEN.</i>	
Vastaava työnjohtaja	Puhelinnumero	Sähköposti	

RAKENNUSTYÖN ALOITTAMINEN

	Päivämäärä	Kuittaus
Aloituskokous on pidetty		
Aloitustilaisuus on tehty		
Rakennepiirustukset on toimitettu rakennusvalvontaan		

RAKENNUKSEN SIJAINNI JA KORKEUSASEMA

Rakennuspaikan ja korkeusaseman merkitseminen		
Sijainti ja korkeustaso tarkistettu		

PERUSTUSTYÖT

Pohjatutkimus on tehty		
Pohjatarkastus: kaivuu- ja louhintatyöt suoritettu		
Maapohjan täyttötyön kelpoisuus on tarkastettu		
Perustusten routaeristys tarkistettu		

RAKENNUSPOHJAN KUIVATUS

Salaojien sijoitus ja salaojatorakerros tarkistettu		
Salaojakaivot tarkastettu		

ALAPOHJA JA MAANVARAISET RAKENTEET

Perustukset: raudoitukset ja valutyöt tehty		
Alapohjan kapillaarikatkos tarkistettu		

Päivämäärä Kuittaus

Perustuksen veden/kosteudeneristys tarkistettu		
Radonsuojaus tarkistettu		
Tuuletetun alapohjan tuuletusaukot tehty ja riittävät		
Rakennetarkastus		

ULKOSEINÄT

Aluspuu eristetty asianmukaisesti betonista		
Ulkoseinän jäykistys tarkistettu		
Lämmöneristeet asennettu huolellisesti		
Höyrynsulku asennettu tiiviisti		
Ulkoverhouksen tuuletusväli on riittävä		

RAKENNUSSTARVIKKEIDEN VARASTOINTI JA SUOJAUS

Rakennustarvikkeet ovat sääsuojattu sekä varastoitu irti maasta		
Vaurioituneita/viallisia rakennusmateriaaleja ei ole käytetty		
Rakennusjätteiden käsittelystä on huolehdittu asianmukaisesti		

MÄRKÄTILAT

Vedeneristykset tarkistettu		
Lattian kallistukset väh. 1:100 ja lattiakaivojen ympärillä väh. 1:50		

YLÄPOHJA- JA VESIKATTORAKENTEET

	Päivämäärä	Kuittaus
Kattorakenteiden jäykistys tarkistettu		
Yläpohjan tuuletus riittävä		
Aluskate asianmukainen		
Läpiviennit tiivistetty ylösnostoin		
Vesikate asennettu		
Vesikaton lumiesteet, hoitotasot ja talotikkaat asennettu		

PINTAVEDET JA RAKENNUSPAIKAN VIIMEISTELY

Katto- ja pintavedet eivät pääse perustuksiin		
Maanpinnan kallistukset rakennuksesta pois päin		
Pintavesiä ei ole johdettu naapurin tontille		
Ajoneuvoliittymän leveys asemapiirroksen mukainen		

PALOTURVALLISUUS

Savuhormi ja sen suojaetäisyydet ovat vaatimusten mukaiset		
Tulisijojen ja suojaetäisyydet tarkistettu		
Palo-osastoinnit ja läpimenot tiivistetty		
Varapoistumistiet ja palovaroittimet asennettu		
VSS-tarkastus tehty		
Palotarkastus tehty		

KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET

Rakennuksen käyttö- ja huolto-ohje on laadittu		
--	--	--

RAKENNUSTUOTTEIDEN KELPOISUUS

Tuotekansio laadittu, tuotteiden kelpoisuus varmistettu (CE-merkinnät)		
--	--	--

KÄYTTÖÖNOTTOKATSELMUS

	Päivämäärä	Kuittaus
Sähkötarkastus tehty		
(Valaistu) osoitenumero asennettu		
Ajantasainen energiaselvitys esitetty		

LOPPUKATSELMUS

Rakennus on kaikilta osin otettavissa käyttöön ja viranomaisvalvonnan kannalta säädetyt ja määrätyt tarkastukset ja niiden vaatimat toimet on suoritettu		
--	--	--

TYÖVAIHEIDEN TARKASTUKSESSA TEHDYT HUOMAUTUKSET

Päivämäärä	Huomautuksia, mm. poikkeamiset suunnitelmista tai rakentamismääräyksistä
-----	-----
-----	-----
-----	-----
-----	-----
-----	-----
-----	-----
-----	-----
-----	-----
-----	-----
-----	-----

Vastaavien työnjohtajien velvollisuutena on rakennustyömaalla osaltaan huolehtia siitä, että rakennushankkeeseen ryhtyvälle säädetyt ja määrätyt tehtävät suoritetaan. (RakMK A1 4.3)

Vastaavan työnjohtajan tehtävänä on pyytää lupaan merkityt katselmukset ja olla läsnä viranomaiskatselmuksissa.

MIKÄLI TARKASTUKSISSA HAVAITAAN HUOMAUTETTAVAA, TULEE SIITÄ VASTAAVAN TYÖNJOHTAJAN ILMOITTAA VÄLITTÖMÄSTI RAKENNUSVALVONTAAN

Kun kaikki tarkastukset on tehty, vastaava työnjohtaja allekirjoittaa tämän tarkastuslistan ja toimittaa kopion rakennusvalvontaan.

Päiväys ja allekirjoitus

____ / ____ / _____ _____